



RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
ED

Ed den 2010-11-15

## **POLICY FÖR TILLFÄLLIGA ÖVERNATTNINGSLOKALER**

Bakgrund.

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem, gymnastiksalar och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att tillgängligheten och framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredställande.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 Kap 2 § skall ägare och /eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Med ovanstående som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är lämpliga för övernattningslokal.

### **Säkerheten i byggnaderna.**

- Om fler än 9 personer kommer att övernatta i lokalerna ska räddningstjänsten i normalfallet besöka denna för att avgöra om den är lämplig som övernattningslokal. Hänsyn ska tas till utrymningssäkerhet och lokalens utformning i helhet.
- Kontakt ska tas med räddningstjänsten för diskussion om vilka krav som ställs på utformningen av lokalens anordningar för tidig upptäckt av brand. Om inte lokalen är försedd med automatiskt brand- och utrymningslarm kan krav komma att ställas på bostadsbrandvarnare eller vakande vakt. Detta varierar t. ex beroende på antal personer i lokalen, lokalens utformning och placering.
- Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, ibland fler beroende på lokalens utformning skall finnas.
- I normalfallet accepteras endast övernattningslokal på bottenplan i en byggnad.
- I varje övernattningslokal skall det finnas en säkerhetsansvarig. Denna ska vara väl insatt i hur utrymningen kommer att ske vid en eventuell brand, larmvägar, släckredskapens placering var uppsamlingsplatsen för lokalen finns och övriga rutiner som kan behövas ur brand- och utrymningshänseende.

- Den som är säkerhetsansvarig ska redovisa hur många personer som skall vistas i lokalerna. Som hjälp kan nedanstående riktlinjer användas.
- I god tid innan övernattningen kommer att ske ska besked lämnas skriftligen, enligt gällande bilaga, till räddningstjänsten. Blankett för detta delges av Räddningstjänsten.
- Rökförbud ska gälla i hela byggnaderna under övernattningsperioden.
- Släckredskap ska finnas tillgängliga och kan komma att behöva kompletteras.
- Nedanstående mall kan komma vara en vägledning till bedömning av antalet övernattande i lokalen. Gällande personantal i normalfall dagtid får givetvis inte överskridas.
  - Om personerna kommer att sova på madrasser kan vi anta att varje madrass tar upp 3 kvm av lokalens yta. Kommer sängar att användas tar dessa upp 4 kvm av ytan.
  - Om 20 personer eller fler ska sova i lokalen ska lokalen sektioneras. Gångar mellan sektionerna ska vara 5 meter breda för att underlätta utrymning. Gångarna skall leda mot utrymningsvägar.

